

水 質 試 験 (検 査) 結 果 書

ハイコムウォーター 株式会社 様

水道法第20条第3項登録検査機関 第247号
建築物衛生法第12条登録検査機関 熊市保24水第1号 (飲料水検査)
熊本市中央区帯山4-17-1 TEL (096) 385-1222
株式会社 再春館安心安全研究所
所 長 和 久 田 俊 裕

平成28年4月22日 受付の試料についての検査した結果は下記の通りです。

試 料 名	井戸水							
採 取 場 所	阿蘇郡南阿蘇村大字河陰							
				遊離残留塩素 (mg/L)		—		
天 候	前日： —		当日： —		気温 (℃)	—	水温 (℃)	—
採取年月日	平成28年4月22日		15:30	採取者	—			(所属)

【試験結果】

項 目	試 験 結 果	単 位	基 準 値	試験方法
一般細菌	2	CFU/mL	100CFU/mL以下	厚生労働省告示第261号別表第1
大腸菌	不検出	—	検出されないこと	厚生労働省告示第261号別表第2
亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/L	0.04mg/L以下	厚生労働省告示第261号別表第13
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3	mg/L	10mg/L以下	厚生労働省告示第261号別表第13
塩化物イオン	2.0	mg/L	200mg/L以下	厚生労働省告示第261号別表第13
有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.6	mg/L	3mg/L以下	厚生労働省告示第261号別表第30
pH値	7.7	—	5.8以上8.6以下	厚生労働省告示第261号別表第31
味	異常なし	—	異常でないこと	厚生労働省告示第261号別表第33
臭気	異常なし	—	異常でないこと	厚生労働省告示第261号別表第34
色度	0.5 未満	度	5度以下	厚生労働省告示第261号別表第36
濁度	0.4	度	2度以下	厚生労働省告示第261号別表第41
—以下余白—				
試験期日 :	平成28年04月22日			試験責任者 大石 麻美
判定	上記検査項目は水質基準に適合する。		備考	

試験検査結果書

ハイコムウォーター 株式会社 様

株式会社 再春館安心安全研究所

検 体 名 ミネラルウォーター（製品水）

製造・採取月日

所 長 和 久 田 俊 裕
〒862-0924 熊本市中央区帯山4-17-1
TEL: (096) 385-1222 FAX: (096) 385-1221

平成28年4月26日 受付の検体について、検査を行った結果は下記の通りです。
(試験開始日：平成28年4月26日)

検 査 項 目		検査結果	単 位	試 験 法
001	水分	99.9	g/100mL	食品衛生検査指針
002	たんぱく質	0.1 未満	g/100mL	食品衛生検査指針
003	脂質	0.1 未満	g/100mL	食品衛生検査指針
004	灰分	0.1 未満	g/100mL	食品衛生検査指針
005	炭水化物	0.1 未満	g/100mL	---
006	熱量	1 未満	kcal/100mL	---
007	ナトリウム	0.54	mg/100mL	イオンクロマトグラム法
008	食塩相当量 (ナトリウム換算)	0.1 未満	g/100mL	H8年厚生省告示第146号別表第1準拠
009	カルシウム	0.88	mg/100mL	イオンクロマトグラム法
010	マグネシウム	0.32	mg/100mL	イオンクロマトグラム法
011	カリウム	0.32	mg/100mL	イオンクロマトグラム法
012	pH	7.8	---	ガラス電極法
013	シリカ	49.8	mg/L	UV法
	—以下余白—			
備 考	006 栄養表示基準（平成15年厚生労働省告示第176号）によるエネルギー換算			

本結果書を他に掲載するときは、当研究所の承認を受けて下さい。

水質試験(検査)結果書

第 C1600139-001 号
平成28年5月10日

ハイコムウォーター 株式会社 様

〒862-0924 熊本市中央区帯山4-17-1 TEL (096) 834-1226

株式会社 再春館安心安全研究所
所長 和久田 隆



平成28年4月26日 受付の試料についての検査した結果は下記の通りです。

試料名	ミネラルウォーター				
採取場所	熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰3032				
天候	前日：－	当日：－	遊離残留塩素 (mg/L)	－	
気温 (℃)	－		水温 (℃)	－	
採取年月日	平成28年4月25日		採取者	－ (所属)	

【試験結果】

No	項目	試験結果	単位	基準値	No	項目	試験結果	単位	基準値
1	亜鉛	0.1 未満	mg/L	5mg/L以下	29	フッ素	0.08未満	mg/L	2mg/L以下
2	カドミウム	0.0003 未満	mg/L	0.003mg/L以下	30	ブロモジクロロメタン	0.003未満	mg/L	0.03mg/L以下
3	水銀	0.00005 未満	mg/L	0.0005mg/L以下	31	ブロモホルム	0.009未満	mg/L	0.09mg/L以下
4	セレン	0.001 未満	mg/L	0.01mg/L以下	32	ベンゼン	0.001未満	mg/L	0.01mg/L以下
5	銅	0.1 未満	mg/L	1mg/L以下	33	ホウ素	0.1未満	mg/L	30mg/L以下(砂酸)
6	鉛	0.001 未満	mg/L	0.05mg/L以下	34	ホルムアルデヒド	0.008未満	mg/L	0.08mg/L以下
7	バリウム	0.1 未満	mg/L	1mg/L以下	35	有機物等(全有機炭素)	0.3未満	mg/L	3mg/L以下
8	ヒ素	0.005 未満	mg/L	0.05mg/L以下	36	味	異常なし	－	異常でないこと
9	マンガン	0.005 未満	mg/L	2mg/L以下	37	臭気	異常なし	－	異常でないこと
10	六価クロム	0.005 未満	mg/L	0.05mg/L以下	38	色度	0.5未満	度	5度以下
11	亜塩素酸	0.06 未満	mg/L	0.6mg/L以下	39	濁度	0.1未満	度	2度以下
12	塩素酸	0.06 未満	mg/L	0.6mg/L以下		－以下余白－			
13	クロロホルム	0.006 未満	mg/L	0.06mg/L以下					
14	残留塩素	0.05 未満	mg/L	3mg/L以下					
15	シアン(シアンイオン及び塩化シアン)	0.001 未満	mg/L	0.01mg/L以下					
16	四塩化炭素	0.0002 未満	mg/L	0.002mg/L以下					
17	1,4-ジオキサン	0.005 未満	mg/L	0.04mg/L以下					
18	ジクロロアセトニトリル	0.001 未満	mg/L	0.01mg/L以下					
19	1,2-ジクロロエタン	0.0004 未満	mg/L	0.004mg/L以下					
20	ジクロロメタン	0.002 未満	mg/L	0.02mg/L以下					
21	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 未満	mg/L	0.04mg/L以下					
22	ジブロモクロロメタン	0.01 未満	mg/L	0.1mg/L以下					
23	臭素酸	0.001 未満	mg/L	0.01mg/L以下					
24	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.3	mg/L	10mg/L以下					
25	総トリハロメタン	0.01 未満	mg/L	0.1mg/L以下					
26	テトラクロロエチレン	0.001 未満	mg/L	0.01mg/L以下					
27	トリクロロエチレン	0.0004 未満	mg/L	0.004mg/L以下					
28	トルエン	0.04 未満	mg/L	0.4mg/L以下					

試験期日：平成28年04月26日 ～ 平成28年05月10日

試験責任者

大石 麻美

判定
空欄

備考
賞味期限 2016. 10. 21

水道法第20条第3項登録検査機関 第247号

建築物衛生法第12条登録検査機関 熊市保24水第1号(飲料水検査)

水質試験（検査）結果書

第 C1600263-001 号
平成28年5月10日

ハイコムウォーター 株式会社 様

〒862-0924 熊本市中央区帯山4-17-1 TEL(096)887-1228
株式会社 再春館安心安全研究所
所長 和久田 隆



平成28年4月28日 受付の試料についての検査した結果は下記の通りです。

試料名	ミネラルウォーター 原水		
採取場所	阿蘇郡南阿蘇村大字河陰 3 0 3 2		
		遊離残留塩素 (mg/L)	—
天候	前日： — 当日： —	気温 (℃)	— 水温 (℃) —
採取年月日	平成28年4月28日 15:20	採取者	— (所属)

【試験結果】

No	項目	試験結果	単位	基準値	No	項目	試験結果	単位	基準値
1	一般細菌	0	CFU/mL	100CFU/mL以下					
2	大腸菌群	不検出	—	検出されないこと					
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 未満	mg/L	0.01mg/L以下					
4	水銀及びその化合物	0.00005 未満	mg/L	0.0005mg/L以下					
5	鉛及びその化合物	0.001 未満	mg/L	0.1mg/L以下					
6	ヒ素及びその化合物	0.005 未満	mg/L	0.05mg/L以下					
7	六価クロム化合物	0.005 未満	mg/L	0.05mg/L以下					
8	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	mg/L	0.01mg/L以下					
9	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/L	10mg/L以下					
10	フッ素及びその化合物	0.08 未満	mg/L	0.8mg/L以下					
11	有機リン	0.01 未満	mg/L	0.1mg/L以下					
12	亜鉛及びその化合物	0.1 未満	mg/L	1.0mg/L以下					
13	鉄及びその化合物	0.03 未満	mg/L	0.3mg/L以下					
14	銅及びその化合物	0.1 未満	mg/L	1.0mg/L以下					
15	マンガン及びその化合物	0.005 未満	mg/L	0.3mg/L以下					
16	塩化物イオン	1.9	mg/L	200mg/L以下					
17	カルシウム、マグネシウム等	38	mg/L	300mg/L以下					
18	蒸発残留物	115	mg/L	500mg/L以下					
19	陰イオン界面活性剤	0.02 未満	mg/L	0.2mg/L以下					
20	フェノール類	0.0005 未満	mg/L	0.005mg/L以下					
21	過マンガン酸カリウム消費量	0.7	mg/L	10mg/L以下					
22	pH値	7.6	—	5.8以上8.6以下					
23	味	異常なし	—	異常でないこと					
24	臭気	異常なし	—	異常でないこと					
25	色度	0.5 未満	度	5度以下					
26	濁度	0.1 未満	度	2度以下					
	—以下余白—								

試験期日：	平成28年04月28日 ～ 平成28年05月10日	試験責任者	大石 麻美
判定	空欄	備考	